

# Документ качества

ООО «КЫЗЫЛ ТАШ»  
с.Толбазы, Аургазинский р-н, РБ  
ул. Строительная 2е,  
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

**Камень керамический с пазогребневым соединением,  
размерами 380x250x219мм,  
пластического формования  
Пустотность 48%**

**КМ-пг 250/10,7НФ/100/0,8/50 ГОСТ 530-2012**

Количество камня (на поддоне размером 1,050x1,050м)-	48 шт.
Вес поддона с изделиями -	900 кг
Масса камня -	18,0 кг
Водопоглощение –	14,0%
Марка по прочности – на сжатие	100
Морозостойкость-	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	2,3кг(м <sup>2</sup> x мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг
Группа по теплотехнической эффективности	Высокой эффективности
Коэффициент по теплопроводности в кладке	0,19 Вт/м·°С

Заведующий лабораторией



А.С. Тарасова